

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00337

(номер сертификата соответствия)

032255

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ», ОГРН: 1027700131898
Юридический адрес: 121059, город Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение 1, комната 3, РОССИЯ.
Фактический адрес: 140103, Московская область, Раменский район, город Раменское, 4-й км Донинское шоссе,
РОССИЯ, телефон: (495) 223-94-57/59, адрес электронной почты: zavod@elox-prom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ»
Юридический адрес: 121059, город Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение 1, комната 3,
РОССИЯ. Фактический адрес: 140103, Московская область, Раменский район, город Раменское, 4-й км
Донинское шоссе, РОССИЯ, телефон: (495) 223-94-57/59, адрес электронной почты: zavod@elox-prom.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396,
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Система огнезащитная композиционная «СИЛОТЕРМ-КОНСТРУКТИВ» для стальных
конструкций, выпускаемая по ТУ 23.99.19-001-33680530-2020. (См. приложение - бланк
№ 6532). Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009.

Время достижения опытным образцом
критической температуры 500°C - не менее
120 мин (См. приложение - бланк № 006532)

код ТН ВЭД ЕАЭС

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №БЦПР190-01-27/1 от 27.01.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-
Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203,
Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ 18.0388.026 от 02.04.2018 г., выдан ОС Ассоциация по
сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР», РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2021 г. по 01.02.2024 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.О. Минаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.О. Юдин



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00337

№

(номер сертификата соответствия)

006532

(учетный номер бланка)

Система конструктивной огнезащиты «СИЛОТЕРМ-КОНСТРУКТИВ» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 23.99.19-001-33680530-2020, состоящая из листового гипсоволоконного материала, смонтированного в два слоя с перехлестом на металлоконструкции с помощью оцинкованного профиля и саморезов. Щели и места примыканий загерметизированы огнестойким герметиком «Силотерм ЭП-71», пустоты заполнены минеральной ватой плотностью не менее 35 кг/м³, поверхность конструкции нанесено огнезащитное покрытие «Силотерм ЭП-6М» слоем не менее 1 мм. Конструкция смонтирована согласно технологической инструкции ТИ – ЕР -0520К на колонне двутаврового сечения 10Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 2,6 мм).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.О. Минаев

М.О. Юдин